

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

„Budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Izdebnie”.

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu , działając na podstawie art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych /Dz.U.Nr 223 ,poz. 16550/ wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 1:

-W ST D.10.02.00 OGRODZENIA pkt. 1,3 „Zakres robót objętych ST” opisano, że należy dokonać rozbiórki istniejącego ogrodzenia. Rozbiórki nie ma natomiast w przedmiarze.

Odpowiedź:

- ogrodzenie zdemontowano.

Pytanie nr 2:

- W ST D.10.02.00 OGRODZENIA pkt 2.2 „Słupki ogrodzeniowe” opisano słupki wykonane z zamkniętego profilu 80x80x3. Czy można zastosować profile 80x40x3 lub 80x60x3

Odpowiedź:

- proszę zastosować profile zamknięte jak w opisie 80x80x3.

Pytanie nr 3

- W ST D.10.02.00. OGRODZENIA pkt. 2,1 „Panele ogrodzeniowe” opisano maty zgrzewane z podwójnych prętów pionowych o średnicy 5 mm i poziomych o średnicy 6 mm, proszę o modyfikację tego typu zapisu.

Odpowiedź:

- modyfikuje się na maty zgrzewane z pojedynczych prętów pionowych o średnicy 5 mm i podwójnych poziomych o średnicy 6 mm

Pytanie nr 4:

-Jaki wymiar ma mieć płyta zbrojona do przykrycia istniejących studni.

- Jakiej średnicy są studnie planowane do częściowego demontażu.

Odpowiedź:

- studnie są zdemontowane.

Pytanie nr 5:

-w związku z udziałem w postępowaniu przetargowym , bardzo proszę o dokładny opis trybun.

Ile ma mieć rzędów, czy będzie osadzona na nasypie cz na konstrukcji / jakiej/.

Odpowiedź:

-opis trybun zawarty jest w projekcie budowlano-wykonawczym pkt. 3.8 i rysunku 5.6.b. Zmienia się tylko siedziska z ławeczek drewnianych na typowe plastikowe na 200 miejsc z niskim oparciem.

Uwaga.

Zamawiający nie żąda tabeli elementów zawartej w pkt. XIV SIWZ nr 6 poz. 3